

# O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E

## stavební úřad

nám. Svobody 1, 664 47 Střelice

SPIS. ZN.: STAV/5609/2023/B1

Č. J.: STRE-5907/2023- SU

VYŘIZUJE:

TEL.: 547427415

E-MAIL:

DATUM: 15.11.2023

### SDĚLENÍ

Dne 30.10.2023 byla na Stavební úřad podán podnět k prošetření spolu s žádostí o informace ke stavbě, která probíhá na parcele 117/1 k.ú.Popůvky u Brna, vlastněného společností [REDAKCE]. Tuto žádost podala [REDAKCE].

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), sděluje, po provedeném šetření, že :

Na stavbě byla dne 14.11.2023 provedena kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že při realizaci zabezpečení střechy, do které zatékalo, a dále zateplení, bylo zjištěno, že stavba je staticky poškozena. Byl přizván statik, který nařídil odstranění střechy, stropu a částečně obvodových stěn. Stěny, stropy i střecha budou znovu vyžděny, stavba bude provedena v původním půdorysu, výška stavby zůstane zachována. Byly doloženy výkresy k předmětné stavbě, zatím neautorizované. Projektant bude podávat žádost o stavební povolení (do konce roku 2023), které se bude týkat zateplení obvodových stěn a realizace tepelného čerpadla. Výstavba 2.NP není plánována. Statický posudek i výkresy stavby jsou k nahlédnutí k dispozici na Stavebním úřadě.

Dne 4.10.2023 byl společností HP PRO s.r.o. podáno ohlášení havarijního stavu předmětné stavby, zároveň bylo oznámeno zahájení opravy dle statické posudku. Tyto opravy spadají podle §135 mezi nutné zabezpečovací práce.

Příloha: Pohledy – nový stav

[REDAKCE]  
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

[REDAKCE]