

# O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E

## stavební úřad

nám. Svobody 1, 664 47 Střelice

SPIS. ZN.: STAV/5605/2023/B1

Č. J.: STRE-5905/2023- SU

VYŘIZUJE:

TEL.: 547427415

E-MAIL: I<sup>1</sup> z

DATUM: 15.11.2023

### SDĚLENÍ

Dne 30.10.2023 byla na Stavební úřad podán podnět k prošetření spolu s žádostí o informace ke stavbě, která probíhá na parcele 117/1 k.ú.Popůvky u Brna, vlastněného společností I<sup>1</sup> odala

Stavební úřad Obecního úřadu ve Střelicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), sděluje, po provedeném šetření, že :

Na stavbě byla dne 14.11.2023 provedena kontrolní prohlídka, při které bylo zjištěno, že při realizaci zabezpečení střechy, do které zatékalo, a dále zateplení, bylo zjištěno, že stavba je staticky poškozena. Byl přizván statik, který nařídil odstranění střechy, stropu a částečně obvodových stěn. Stěny, stropy i střecha budou znovu vyžděny, stavba bude provedena v původním půdorysu, výška stavby zůstane zachována. Byly doloženy výkresy k předmětné stavbě, zatím neautorizované. Projektant bude podávat žádost o stavební povolení (do konce roku 2023), které se bude týkat zateplení obvodových stěn a realizace tepelného čerpadla. Výstavba 2.NP není plánována. Statický posudek i výkresy stavby jsou k nahlédnutí k dispozici na Stavebním úřadě.

Dne 4.10.2023 byl společností I<sup>1</sup> podáno ohlášení havarijního stavu předmětné stavby, zároveň bylo oznámeno zahájení opravy dle statické posudku. Tyto opravy spadají podle §135 mezi nutné zabezpečovací práce.

Příloha: Pohledy – nový stav

vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**